



ЗАО «Тяжпромкомплект»
т.ф.: (495) 627 57 77
www.valve-pump.ru
www.tpkom.com
tpkomplekt@tpkom.com
Почтовый адрес: а/я 96,
Москва, Россия, 111024

ИНН 7721547794
КПП 502401001
Р/с 40702810901000120323
в АКБ «РосЕвроБанк» Москва
БИК 044585777
К/с 30101810800000000777
ОКПО 71265860

Фактический адрес:
Щелковское шоссе, д. 100
Москва, Россия, 105523

Юридический адрес: ул. Жуковского д.6
Московская обл., г.Красногорск
Россия, 143402

Прайс-лист

на блочно-модульные котельные мощностью от 0,5 до 5,0 мВт по ТУ 4938-001-39055744-2010, сертификат соответствия № РОСС RU.MM05.H00027, разрешение Ростехнадзора № PPC 00-046428

Наименование	БМК 500	БМК 1000	БМК 1500
Котлы Riello 3500	270SAT	450SAT	630SAT
Горелки Riello	RS 44Mzt/c	RS 70t/c	RS 70t/c
Мощность одного котла, кВт	315	532	747
Количество котлов, шт	2	2	2
- общая мощность, кВт	630	1064	1494
- отопление 60%			
- ГВС 40%			
КПД, %	93	93	93
Стоимость, тыс. руб.,	4410	5040	5565

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Габаритные размеры котельной:		
	длина	мм	6760
	ширина	мм	4760
	высота	мм	3012
2	Масса брутто, т/м котельной	кг	14000
3	Количество секций	шт	2
4	Расчетный срок службы по ГОСТ 22853	лет	15
5	Исполнение здания по СНиП 2.01.01-82		О2
6	Нормативная снеговая нагрузка,	кПа	1,8
7	Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85		IIIa

8	Зона взрывопожароопасности по ПУЭ		Г
---	-----------------------------------	--	---

В помещении котельной расположены:

- 1) 2 водогрейных котла «Riello» 3500 SAT.
- 2) 2 газовых горелки «Riello» серии RS.
- 3) Газовое оборудование – клапан-отсекатель, фильтр газа, термозапорный клапан, счетчик с электронным корректором, сигнализаторы загазованности на метан и угарный газ, система телеметрии.
- 4) Насосы рециркуляции котлов, циркуляционные насосы котлов, циркуляционные насосы системы отопления, греющие системы ГВС, циркуляции ГВС (все насосы, кроме циркуляции и рециркуляции котлов – рабочие и резервные).
- 5) Трубопроводы водо- и теплоснабжения.
- 6) Запорная и регулирующая арматура.
- 7) Система химводоподготовки (ХВП).
- 8) Повысительная установка (по техническому заданию Заказчика).
- 9) Щит вводно-распределительный (ВРУ) со счетчиком эл. энергии, щит силовой распределительный, шкаф автоматики сигнализации и пускателей (ША).
- 10) Приборы и арматура учета расхода тепловой энергии.
- 11) Приборы и арматура контроля и управления.

Котельная работает полностью в *автоматическом режиме* и не требует постоянного обслуживающего персонала.

В комплектацию поставки входят: дымовые трубы $h = 5,0$ м – 2 шт., теплообменники для независимых систем отопления и горячего водоснабжения, паспорт и Инструкция по эксплуатации котельной.

Система телеметрии, диспетчеризация, доставка, стык-монтаж и пуско-наладочные работы определяются Договором на поставку с Заказчиком.